

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	コンセント用引出フレーム		
種類	1個用	2個用	
品番	SFBK1()	SFBK2()	

2. 品質規格

外観・構造	損傷、ヒビ、バリ等のないこと			成形不良(未充填、焼け、ヒケ、シルバー、フローマーク、異物混入等)のないこと		
	表面は滑らかで汚れのないこと			ゲートの仕上げは滑らかできれいなこと		
寸法	種類	W	H	L		
	1個用	70.0	13.0	120.0		
	2個用	116.0	16.0	120.0		
	寸法測定箇所 ※ 寸法単位 : mm					
	<p style="text-align: center;">1個用</p>			<p style="text-align: center;">2個用</p>		
物性	項目	検査方法			規格値	
	耐熱変形	試料を70±2°Cの温度に保たれた恒温槽に3時間放置後、室内に1時間以上放置する。			異常のないこと	
	落球衝撃	試料を露出ボックス用カバーと嵌合させた状態で、-6±1°Cに保たれた恒温槽内で1時間処理した後、落球試験台に水平に固定し、露出ボックス用カバーの中央部に重量35.8gの鋼球を500mmの高さより落下させる。			異常のないこと	