


品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	露出ボックス用カバー		
種類	1個用	2個用	
品番	SFBC1()	SFBC2()	

2. 品質規格

外観・構造	損傷、ヒビ、バリ等のないこと			成形不良(未充填、焼け、ヒケ、シルバー、フローマーク、異物混入等)のないこと
	表面は滑らかで汚れのないこと			ゲートの仕上げは滑らかできれいなこと
寸法	種類	W	H	L
	1個用	70.0	5.0	120.0
	2個用	116.0	5.0	120.0
	寸法測定箇所			
				
※種類により、若干、形状が異なる。				
物性	項目	検査方法		規格値
	剥離強度	引張試験機において、試料と露出ボックス又は引出フレームを速度10mm/minで引き剥がす。		30N以上
	耐熱変形	試料を70±2℃の温度に保たれた恒温槽に3時間放置後、室内に1時間以上放置する。		異常のないこと
落球衝撃	試料を露出ボックス又は引出フレームと嵌合させた状態で、-6±1℃に保たれた恒温槽内で1時間処理した後、落球試験台に水平に固定し、試料中央部に重量35.8gの鋼球を500mmの高さより落下させる。		異常のないこと	