


品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	メタルモール ジョイントカップリング		
種類	A型	B型	C型
品番	A101()	B201()	C301()

2. 品質規格

外観・構造	表面にシワ, キレツ等がないこと		変形, 凹凸のないこと	
	塗装むら, メッキむら, キズ, 汚れ等がないこと		キャップとベースは完全に嵌合し, 衝撃等により容易に離れないこと	
	バリ等がなく滑らかなこと		容易にかつ堅牢に取り付けられること	
寸法	種類	W	H	L
	A型	28.0	13.0	44.0
	B型	43.4	22.0	60.0
	C型	62.8	31.4	60.0
	寸法測定箇所 ※ 寸法単位 : mm			
				
物性	項目	検査方法		規格値
	耐食性 I	キャップは、JIS C 8305「鋼製電線管」の8. 4 耐食性試験のb)に規定する試験を実施する。		塗膜に破れ又はキズ等異常がないこと
	耐食性 II	ベースは、JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返す、さらに8時間噴霧を行う。		表面にふくれ、剥れ、錆等異常がないこと