

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	メタルモール エクスターナルエルボ		
種類	A型	B型	C型
品番	A105()	B205()	B305()

2. 品質規格

外観・構造	表面にシワ、キレツ等がないこと		変形、凹凸のないこと	
	塗装むら、メッキむら、キズ、汚れ等がないこと		キャップとベースは完全に嵌合し、衝撃等により容易に離れないこと	
	バリ等がなく滑らかなこと		容易にかつ堅牢に取り付けられること	
寸法	種類	W (mm)	H (mm)	L (mm)
	A型	28	13	60
	B型	43.4	21.2	90
	C型	62.8	31.4	100
	寸法測定箇所			
<p style="text-align: center;">A型</p> <p style="text-align: center;">B型、C型</p> <p>B型、C型はB型を表す。</p>				
物性	項目	検査方法		規格値
	耐食性Ⅰ	キャップは、JIS C 8305「鋼製電線管」の8.4耐食性試験のb)に規定する試験を実施する。		塗膜に破れ又はキズ等異常がないこと
	耐食性Ⅱ	ベースは、JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返す、さらに8時間噴霧を行う。		表面にふくれ、剥れ、錆等異常がないこと