

# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

品名	メタルモール 引出コンビネーションコネクター		
種類	A型	B型	
品番	A107( )	B207( )	

## 2. 品質規格

外観・構造	表面にシワ, キレツ等がないこと		変形, 凹凸のないこと	
	塗装むら, メッキむら, キズ, 汚れ等がないこと		キャップとベースは完全に嵌合し, 衝撃等により容易に離れないこと	
	バリ等がなく滑らかなこと		容易にかつ堅牢に取り付けられること	
寸法	種類	W	H	L
	A型	28.0	37.0	68.0
	B型	43.4	50.0	80.0
	寸法測定箇所 <span style="float: right;">※ 寸法単位 : mm</span>			
物性	項目	検査方法		規格値
	耐食性 I	キャップは, JIS C 8305「鋼製電線管」の 8. 4 耐食性試験の b) に規定する試験を実施する。		塗膜に破れ又はキズ等異常がないこと
耐食性 II	ベースは, JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により, 連続して8時間噴霧し, 16時間休止する操作を2回繰り返し, さらに8時間噴霧を行う。		表面にふくれ, 剥れ, 錆等異常がないこと	