

# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

品名	メタルモール コーナーボックス				
種類	A型	B型	B小型	C型	
品番	A108()	B208()	BS208()	C308()	

## 2. 品質規格

外観・構造	表面にシワ、キレツ等がないこと		変形、凹凸のないこと		
	塗装むら、メッキむら、キズ、汚れ等がないこと		キャップとベースは完全に嵌合し、衝撃等により容易に離れないこと		
	バリ等がなく滑らかなこと		容易にかつ堅牢に取り付けられること		
寸法	種類	W	H	L	
	A型	56.4	24.0	70.0	
	B型	78.2	30.0	105.0	
	B小型	65.0	30.0	80.0	
	C型	93.4	40.0	120.0	
	寸法測定箇所		※ 寸法単位 : mm		
	本図はA型を表す。				
物性	項目	検査方法		規格値	
	耐食性Ⅰ	キャップは、JIS C 8305「鋼製電線管」の8.4 耐食性試験のb)に規定する試験を実施する。		塗膜に破れ又はキズ等異常がないこと	
	耐食性Ⅱ	ベースは、JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに8時間噴霧を行う。		表面にふくれ、剥れ、錆等異常がないこと	