


# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

品名	メタルモール エクスターナルエルボ後付け型		
種類	A型	B型	C型
品番	A1051( )	B2051( )	C3051( )

## 2. 品質規格

外観・構造	表面にシワ, キレツ等がないこと		変形, 凹凸のないこと	
	塗装むら, メッキむら, キズ, 汚れ等がないこと		容易にかつ堅牢に取り付けられること	
	バリ等がなく滑らかなこと			
寸法	種類	W	H	L
	A型	28.0	13.0	60.0
	B型	43.4	21.2	90.0
	C型	62.8	31.4	100.0
寸法測定箇所				※ 寸法単位 : mm
				
物性	項目	検査方法		規格値
	耐食性 I	JIS C 8305「鋼製電線管」の8.4 耐食性試験のb)に規定する試験を実施する。		塗膜に破れ又はキズ等異常がないこと