

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	メタルモール スイッチボックス				
種類	1個用A型専用浅型	1個用浅型ノック無し	1個用浅型	1個用深型ノック無し	1個用深型
品番	A301()	ABN311()	AB311()	ABN411()	AB411()
種類	2個用浅型ノック無し	2個用浅型	2個用浅型(BCノック)	2個用深型ノック無し	2個用深型
品番	ABN312()	AB312()	BC312()	ABN412()	AB412()
種類	3個用浅型	3個用深型	4個用深型	5個用深型	2個用浅型(BCノック)
品番	AB513()	AB613()	AB614()	AB615()	BC312()

2. 品質規格

外観・構造	表面にシワ、キレツ等がないこと				変形、凹凸のないこと				
	塗装むら、メッキむら、キズ、汚れ等がないこと				キャップとベースは完全に嵌合し、衝撃等により容易に離れないこと				
	バリ等がなく滑らかなこと				容易にかつ堅牢に取り付けられること				
寸法	種類	W	H	L	種類	W	H	L	
	1個用A型専用浅型	124.0	41.2	76.0	2個用浅型(BCノック)	124.0	41.2	126.0	
	1個用浅型ノック無し	124.0	41.2	76.0	2個用深型ノック無し	124.0	51.0	126.0	
	1個用浅型	124.0	41.2	76.0	2個用深型	124.0	51.0	126.0	
	1個用深型ノック無し	124.0	51.0	76.0	3個用浅型	124.0	41.2	170.0	
	1個用深型	124.0	51.0	76.0	3個用深型	124.0	51.0	170.0	
	2個用浅型ノック無し	124.0	41.2	126.0	4個用深型	124.0	51.0	216.0	
	2個用浅型	124.0	41.2	126.0	5個用深型	124.0	51.0	262.0	
	寸法測定箇所								
	※ 寸法単位 : mm								
1個用			2個用			3個用			
4個用			5個用						
物性	項目	検査方法				規格値			
	耐食性Ⅰ	キャップは、JIS C 8305「鋼製電線管」の8.4 耐食性試験のb)に規定する試験を実施する。				塗膜に破れ又はキズ等異常がないこと			
耐食性Ⅱ	ベースは、JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに8時間噴霧を行う。				表面にふくれ、剥れ、錆等異常がないこと				