

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	メタルモール 接続コンビネーションコネクター		
種類	A型	B型	
品番	A121()	B221()	

2. 品質規格

外観・構造	表面にシワ, キレツ等がないこと		変形, 凹凸のないこと		
	塗装むら, メッキむら, キズ, 汚れ等がないこと		キャップとベースは完全に嵌合し, 衝撃等により容易に離れないこと		
	バリ等がなく滑らかなこと		容易にかつ堅牢に取り付けられること		
寸法	種類	W	H	L	D
	A型	28.0	37.0	68.0	20.0
	B型	43.4	50.0	80.0	34.0
	寸法測定箇所 ※ 寸法単位 : mm				
物性	項目	検査方法			規格値
	耐食性 I	キャップは、JIS C 8305「鋼製電線管」の8.4 耐食性試験のb)に規定する試験を実施する。			塗膜に破れ又はキズ等異常がないこと
耐食性 II	ベースは、JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに8時間噴霧を行う。			表面にふくれ、剥れ、錆等異常がないこと	