品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製 品

品名	エムケーダクト 平面マガリ (加工品)										
号 数	3 号 40型	4号100型	120型	130×60型	5 号	5 号 70型	5号150型				
品 番	MDM340()	MDM410()	MDM120()	MDM136()	MDM15()	MDM570()	MDM515()				
号 数	6号	6号150型	6号200型	7号	7号150型	7号200型	8号				
品 番	MDM16()	MDM615()	MDM620()	MDM17()	MDM715()	MDM720()	MDM18()				
号 数	8号150型	8号200型									
品 番	MDM815()	MDM820()									

2. 品質規格

2. 品 貿 規 格											
外.構観・造	汚れ等がなく、表面は滑らかであること				表面の融着部にビードのないこと						
	異物混入,変色,色相違のないこと				切断面はバリがなく滑らかであること						
	号数	W	Н	L	号 数	W	Н	L			
	3号40型	80.0	40.0	125.0	6号150型	200.0	150.0	300.0			
	4号100型	100.0	100.0	160.0	6 号 200型	200.0	200.0	300.0			
	120型	120.0	30.0	180.0	7号	250.0	100.0	350.0			
	130×60型	130.0	60.0	190.0	7号150型	250.0	150.0	350.0			
	5 号	150.0	100.0	210.0	7 号 200型	250.0	200.0	350.0			
	5 号 70型	150.0	70.0	210.0	8 号	300.0	100.0	400.0			
	5号150型	150.0	150.0	210.0	8号150型	300.0	150.0	400.0			
寸	6号	200.0	100.0	280.0	8 号 200型	300.0	200.0	400.0			
	※ 号 数	対により、若干	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	L 5.	M	H					
物	項目			検査方法				規格値			
	試料を-6±1℃で1時間処理後、落球衝 衝撃 35.8g(6号150型以上は200g)の鋼球を1m せる。										
性	剥離強度	本体, T したとき	19.6N以上、98N以下								