

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

| | | | | | |
|----|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 品名 | エムケーダクト プンキボックス (成形品) | | | | |
| 号数 | 0号・1号 | 2号ノンホール | 2号 | 3号 | 3号40型 |
| 品番 | MDB11() | MDB20() | MDB21() | MDB31() | MDB341() |
| 号数 | 4号 | | | | |
| 品番 | MDB41() | | | | |

2. 品質規格

| | | | | | |
|---|---|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| 外観・構造 | ヒビ、損傷、変形、バリ、汚れ等がなく、表面は滑らかであること | | 異物混入、変色、色相違のないこと | | |
| | 成形不良(未充填、焼け、ヒケ、シルパー、フローマーク等)のないこと | | ゲートの仕上げはきれいであること | | |
| 寸法 | 号数 | W | H | w | h |
| | 0号・1号 | 90.0 | 45.5 | 40.5 | 30.5 |
| | 2号ノンホール | 110.0 | 60.5 | / | |
| | 2号 | 110.0 | 60.5 | | |
| | 3号 | 130.0 | 80.5 | 80.5 | 60.5 |
| | 3号40型 | 130.0 | 61.5 | 80.5 | 41.5 |
| | 4号 | 150.0 | 100.5 | 100.5 | 80.5 |
| | 寸法測定箇所 ※ 寸法単位 : mm | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>0号・1号</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2号以上</p> </div> </div> | | | | | |
| 物性 | 項目 | 検査方法 | | | 規格値 |
| | 耐衝撃 | 試料を $-6 \pm 1^{\circ}\text{C}$ で1時間処理後、衝撃試験機にて重量35.8gの鋼球を1mの高さより落下させる。 | | | ヒビ、割れ、欠けがなく、フタが取れないこと |
| 嵌め合い | エムケーダクトの標準品と試料を確り嵌め合わせる。 | | | 著しい隙間、段差などの異常がないこと | |