

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	エムケーダクト ダクトコンセント			
号数	1号1個用平行	2号1個用平行	2号2個用平行	2号2個用抜止め接地
品番	DCH112	DCH212	DCH222	DCA232

2. 品質規格

外観・構造	ヒビ、損傷、変形、バリ、汚れ等がなく、表面は滑らかであること		異物混入、変色、色相違のないこと	
	成形不良(未充填、焼け、ヒケ、シルバー、フローマーク等)のないこと		ゲートの仕上げはきれいであること	
寸法	号数	A	B	C
	1号1個用平行	40	14	80
	2号1個用平行	60	14	80
	2号2個用平行	60	14	130
	2号2個用抜止め接地	60	14	130
寸法測定箇所		※ 寸法単位 : mm		
<p>The drawing shows a front view of the duct socket with two screws on the left and right sides. The width of the central opening is labeled 'C'. The side view shows the depth of the socket, with the total depth labeled 'A' and the width of the central opening labeled 'B'.</p>				
物性	項目	検査方法		規格値
	耐衝撃	試料を $-6 \pm 1^{\circ}\text{C}$ で1時間処理後、落球衝撃試験機にて重量200g(1号1個用は35.8g)の鋼球を1mの高さより落下させる。		ヒビ、割れ、欠けがなく、フタが取れないこと
剥離強度	本体に試料を取り付け、10mm/minの速度で剥離したときの最大荷重を測定する。		1号 118N以上、196N以下 2号 147N以上、294N以下	