

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	オープンダクト ジョイント		
種類	150×100型	300×100型	300×150型
品番	ODJ1510()	ODJ3010()	ODJ3015()

2. 品質

外観・構造	ヒビ、損傷、変形、バリ、汚れ等がなく、表面は滑らかであること		成形不良（未充填、焼け、ヒケ、シルバー、フローマーク等）のないこと	
	異物混入、変色、色相違のないこと		ゲートの仕上げはきれいであること	
寸法	種類	W	H	L
	150×100型	177	112.5	100
	300×100型	327	112.5	100
	300×150型	327	162.5	100
	寸法測定箇所			
物性	項目	検査方法		規格値
	耐衝撃	試料の両側にオープンダクトを取付け、衝撃試験機にて198.2gの鋼球を1mの高さより落下させる		ヒビ、割れ、欠けのないこと
	耐荷重	試料の両側にオープンダクトを取付け、端部を支持棒の上に置き、配線収容部に300Nの重りを入れ30分放置する		ヒビ、割れ等の異常のないこと