


# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	SUG-1X

## 2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと		スリットに波打ちのないこと			
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと		異物混入、気泡、うねり等のないこと			
	曲がり、反り、ねじれがないこと		色相違、変色のないこと			
寸法	t	A	B	C	D	L
	3.2 $\begin{matrix} +0.3 \\ -0.2 \end{matrix}$	300 ± 10	700 ± 10	700 ± 10	65 $\begin{matrix} +2 \\ -0 \end{matrix}$	2000 ± 20
寸法測定箇所						
						
※ 寸法単位 : mm						
物性	項目	検査方法			規格値	
	耐衝撃性	本体を衝撃試験機に取り付け、10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと			異常のないこと	
	引張り強さ及び伸び	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する			引張り強さ	9.8MPa以上
					伸び	350%以上