

品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	SUG-2WX

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと	スリットに波打ちのないこと				
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと	異物混入、気泡、うねり等のないこと				
	曲がり、反り、ねじれがないこと	色相違、変色及び縞模様の剥離がないこと				
寸法	t	A	B	C	D	L
	3.5 ± 0.3	30 ± 5	150 ± 5	200 ± 5	77 ± 3	1970 ± 15
	寸法測定箇所					
	※ 寸法単位 : mm					
物性	項目	検査方法	規格値			
	耐衝撃性	本体を衝撃試験機に取り付け、10kgの重錘を1mの高さから落下させた時、支線からの外れ、留具の外れがないこと	異常のないこと			
	引張り強さ及び伸び	ダンベル状試験片を引張り試験機にて毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する	引張強さ	9.8MPa以上		
			伸び	350%以上		