




品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	ケーブル標識・防護カバー				
	ジョイントタイプ		オーバーラップタイプ		
品番	CSJ1X	CSJ2X	CSP1X	CSP2X	CSP3X
	CSJ3X	CSJ3XN	CSS1WX	CSS2WX	

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと		スリットに波打ちのないこと				
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと		異物混入、気泡、うねり等のないこと				
	曲がり、反り、ねじれがないこと		色相違、変色のないこと				
寸法	品名	品番	t	全長	寸法測定箇所	※ 寸法単位 : mm	
	ジョイントタイプ	①	CSJ1X	2 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$	①~④	
		②	CSJ2X	2 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$	⑤~⑦	
		③	CSJ3X	2.5 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 10 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		④	CSJ3XN	2.5 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
	オーバーラップタイプ	⑤	CSP1X	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$	⑧~⑨	
		⑥	CSP2X	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		⑦	CSP3X	2.2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		⑧	CSS1WX	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		⑨	CSS2WX	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
物性	項目	検査方法			規格値		
	温度試験	50℃及び-10℃中に1時間処理後、変形のないこと			異常のないこと		
	耐電圧試験	6600Vを1分間印加した時、短絡等のないこと			異常のないこと		